



■ MUSTERDOKUMENT — Layout entspricht einem echten AmpGuard-Prüfbericht für ortsfeste Anlagen, alle Firmen-, Personen-, Anlagen- und Messdaten sind frei erfunden.

Auftraggeber:	Musterfirma GmbH & Co KG Beispielweg 8 80331 München	Auftragnehmer:	AmpGuard-Zentinel Westendstr. 281 80686 München Deutschland
Abteilung:		Prüfer:	Christian Grömmer
Kostenstelle:			
Kontakt:	Frau Muster Ansprechpartnerin		

Prüfobjekt Gehört zu: EG (EG)

ID:	HV0001	Hersteller:	—
Bezeichnung:	HV0001	Typ:	—
Leitungstyp:	—	Leiteranzahl:	—
Charakteristik:	—	Nennstrom:	—
Bemerkung:		Leiterquerschnitt:	—

Standort

Liegenschaft:	Gewerbepark Musterstadt	Ebene:	EG - Technikraum
Gebäude:	Haus A	Raum:	—

Nr.	Schrittart	Min	Max	Ergebnis	Bewertung
1	U			400 V	Bestanden
2	Drehfeld			rechts	Bestanden

Prüfungsbilder: (Muster – kein echtes Anlagenfoto hinterlegt)

Prüfobjekt Gehört zu: HV0001 (HV0001)

ID:	F01	Hersteller:	—
Bezeichnung:	Licht Verkaufsraum	Typ:	—
Leitungstyp:	NYM-J	Leiteranzahl:	3
Charakteristik:	B	Nennstrom:	16A
Bemerkung:		Leiterquerschnitt:	1,5mm ²

Standort

Liegenschaft:	Gewerbepark Musterstadt	Ebene:	EG - Technikraum
Gebäude:	Haus A	Raum:	—

Nr.	Schrittart	Min	Max	Ergebnis	Bewertung
1	RISO	1 MΩ		> 500 MΩ	Bestanden
2	U	207 V	253 V	231 V	Bestanden
3	ZLPE			0,52 Ω	Bestanden
4	Ik	120 A		402 A	Bestanden
5	ZLN			0,49 Ω	Bestanden

6	Ik	120 A		438 A	Bestanden
---	----	-------	--	-------	-----------

Prüfobjekt Gehört zu: HV0001 (HV0001)

ID:	F02	Hersteller:	—
Bezeichnung:	Steckdosen Büro	Typ:	—
Leitungstyp:	NYM-J	Leiteranzahl:	3
Charakteristik:	B	Nennstrom:	16A
Bemerkung:		Leiterquerschnitt:	2,5mm ²

Standort

Liegenschaft:	Gewerbepark Musterstadt	Ebene:	EG - Technikraum
Gebäude:	Haus A	Raum:	—

Nr.	Schrittart	Min	Max	Ergebnis	Bewertung
1	U	207 V	253 V	229 V	Bestanden
2	ZLPE			0,44 Ω	Bestanden
3	Ik	120 A		421 A	Bestanden
4	ZLN			0,41 Ω	Bestanden
5	Ik	120 A		455 A	Bestanden
6	RISO	1 MΩ		> 500 MΩ	Bestanden

Hinweis: Ein vollständiger Prüfbericht für ortsfeste Anlagen umfasst in der Regel deutlich mehr Stromkreise als in diesem Muster gezeigt – hier auf zwei exemplarische Kreise gekürzt, um das Format zu veranschaulichen.

Ergebnis der Prüfung: Bestanden	Intervall: 48
Datum: 00.00.2026	Datum d. n. Prüfung: 00.00.2030
Unterschrift: _____	Protokoll erstellt von: Christian Grömmner